

# 成武县饮用水水源水质监测报表

成武县环境监测站 2021 年第二期

---

按照上级要求和有关文件的规定，开展了成武县 2021 年下半年成武县饮用水水源水质监测，现对监测情况报告如下：

## 一、监测情况

2021 年 07 月山东正源检测科技有限公司对成武县东郊水厂一个点位的水质进行了采样监测，并出具了检测报告（报告编号：ZYJC/BG-20210706-0897）。监测项目为《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）地下水常规指标。

## 二、评价标准

地下水水源根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）进行评价，是否达到三类水质标准。

## 三、评价结果

监测结果表明，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准要求，2021 年下半年成武县饮用水源地东郊水厂水源水质监测地下水常规指标的 39 个项目，除氟化物因地质原因外，其余 38 项均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中三类水质标准。

## 附表

2021 年下半年成武县集中式饮用水水源水质状况

序号	省份名称	城市名称	水源名称（监测点位）	水源类型	达标情况	超标指标及超标倍数
1	山东	菏泽	成武县东郊水厂	地下水	38项达标	/

### 备注：

- 1.集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于 1000 人）的在用、备用和规划水源。
- 2.集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。
- 3.水质检测信息公示网址：<http://www.chengwu.gov.cn>。